

प्रारूप-झ (संलग्नक-9) अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2021/37765/LCK/LUCKNOW/2243/CFO

दिनांक: 24-09-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AMITY INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **VIRAJ KHAND 5, GOMTI NAGAR, LUCKNOW** तहसील - **LUCKNOW** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	5	1	17.95 mt.
BLOCK B	5	1	15.75 mt.
HOSTEL C	5	1	17.50 mt.
HOSTEL D	5	1	16.95 mt.

तथा प्लॉट एरिया **12920.67 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **AMITY INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **28-09-2021** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ROHIT MISHRA 9415461226** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-09-2021** से **27-09-2024** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सचनानों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(VIJAY KUMAR SINGH)

[546A902FE4D42A5123E8A8F277613D624EF16119]

28-09-2021

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-09-2021
स्थान : LUCKNOW

T. P. S. Chauhan

Dr. T. P. S. Chauhan
School Manager

Rachna Mishra

Ms. Rachna Mishra
Principal